

Normativa autonòmica. *Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic* + *Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.*

**Paraules clau.** Piscines, ús públic, materials resistents, riscos sanitaris, instal·lacions, farmaciola, usuaris, vestuaris, platja, socorrista.

**Objecte.** Aquest Decret té per objecte establir les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic i regular les funcions de control i verificació del seu compliment.

*El Decret es dicta d'acord amb l'article 43 de la Constitució espanyola, que reconeix el dret de tots els ciutadans a la protecció de la salut i la competència dels poders públics per organitzar i tutelar la salut pública, i l'article 24 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, que regula la intervenció pública en les activitats públiques o privades que, directament o indirectament, puguin tenir conseqüències negatives per la salut, i en exercici de les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat a l'article 17 de l'Estatut d'autonomia.*

*Igualment, l'article 68 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, atribueix als ajuntaments el control sanitari de les àrees d'activitat físicoesportiva i d'esbarjo, i la promoció de la protecció de la salubritat pública. D'altra banda, l'article 63 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, posa de manifest que els municipis tenen competències en la seguretat en llocs públics, en la protecció de la salubritat pública i en les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure i el turisme. En base a aquest context legal el present Decret atribueix als ajuntaments la competència d'autorització i control sanitari de les piscines d'ús públic instal·lades en el respectiu terme municipal.*

*No obstant, també caldrà tenir en compte el [Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnico-sanitaris de les piscines](#).*

**Àmbit d'aplicació.** Aquesta llei s'aplica a les piscines d'ús públic.

Queden excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret les piscines d'aigües termals i d'altres destinades a finalitats exclusivament medicinals, com també les piscines d'ús particular.

## Resum dels principals articles

### Definicions (article 2)

Una piscina és una instal·lació que comporta l'existència d'un o més vasos artificials destinats al bany col·lectiu o a la natació, i els equipaments i serveis complementaris per al desenvolupament d'aquestes activitats.

Es parla de piscina d'ús públic quan si és tant pública com privada la utilització de la qual està condicionada al pagament d'una quantitat en concepte d'entrada o accés, directa o indirectament.

La zona de platja es la superfície que circumda i dona accés a vas o vasos de la piscina.

Parlem d' aforament quan volem fer referència al nombre de persones que en un mateix espai de temps es troben en les instal·lacions de la piscina i parlem d'aforament màxim quan s'ha aconseguit el nombre màxim de persones que poden utilitzar en el mateix temps les instal·lacions d'una piscina, sense que se'n derivi un increment del risc no controlable per a la seva salut i seguretat.

### Instal·lacions i serveis (articles 3 a )

Les característiques de les instal·lacions han de garantir la prevenció de riscos sanitaris i accidents i afavorir el benestar de tots els usuaris.

Les superfícies de tots els elements que integren les instal·lacions i els equipaments de les piscines han de ser de materials resistents. (Resistents al òxid, als agents químics, de colors clars, de fàcil neteja i desinfecció).

Les instal·lacions han de disposar del nombre de boques suficient per permetre una neteja correcta.

Així mateix, el fons del vasos ha de tenir una pendent necessària per permetre'n el buidatge total. Com a mínim un cop a l'any s'ha de procedir al buidatge total de la piscina per a una completa neteja i desinfecció de les parets i el terra de la piscina. I és obligatori disposar d'un sistema de recollida contínua que permeti la recirculació uniforme de la totalitat de la làmina superficial de l'aigua.

### Equipaments (articles 6 a 14)

Les zones de platja ha de estar lliure d'impediments i la seva amplada ha de permetre un accés fàcil al vas per a tots els costats. Aquestes zones han de disposar de dutxes en nombre suficient per permetre'n una utilització còmoda per part dels usuaris. Aquestes dutxes deuran de ser equipades amb desguassos.

A més s'ha d'assegurar una ventilació suficient en totes les dependències de les instal·lacions. Les piscines cobertes han de disposar dels mecanismes necessaris per assegurar la renovació constant de l'aire en el recinte, garantint una temperatura i humitat adient. Als efectes de control es disposarà d'un termòmetre i d'un higròmetre situats a la zona de la platja.

Igualment, en cada vas s'han d'instal·lar escales d'accés en nombre suficient per evitar riscos i molèsties als usuaris, garantint la comoditat i seguretat.

Finalment, totes les piscines han de disposar almenys d'un local amb una farmaciola equipada amb material, segons l'aforament màxim per poder garantir l'assistència dels primers auxilis als usuaris, telèfon i rentamans proper, així com disposar de salvavides proveïts de cordes de longitud adequada i en ubicació visible i de fàcil accés. Ambdós equipaments estaran sota la responsabilitat de servei de salvament i socorrisme.

### Serveis (articles 15 a 17)

L'existència de vestuaris és obligatòria. Han d'estar dotats d'un nombre suficient de dutxes, lavabos i vàters, dels quals com a mínim un estarà adaptat a usuaris amb discapacitats.

Pel què respecta al **servei de salvament i socorrisme**, les piscines que disposin d'un o més vasos amb una superfície total de làmina d'aigua superior als 200 metres quadrats han de disposar, durant l'horari de bany establert, d'un servei de salvament i socorrisme d'acord amb el nombre de persones que es banyen o practiquen la natació, el nombre i la visibilitat dels vasos i les activitats que s'hi realitzin. El nombre de socorristes ha de estar documentada per el titular de les instal·lacions. En aquest document ha de constar també la previsió de banyistes, per períodes de cada temporada d'obertura.

Els socorristes han de poder ser identificats de manera fàcil pels usuaris de la piscina.

\* Als efectes de la **determinació del nombre de socorristes** es tindrà en compte, com a mínim, la relació d'un socorrista per a cada grup de dos-cents banyistes o fracció. El nombre de banyistes es calcularà a raó de dos per cada cinc metres quadrats de làmina d'aigua.

A les piscines que disposin d'un o més vasos amb una superfície total de làmina d'aigua igual o inferior als 200 metres quadrats, **no és obligatòria la presència de personal de salvament i socorrisme**. No obstant, en aquelles instal·lacions en què s'accedeixi a la piscina mitjançant el pagament d'una quantitat en concepte d'entrada o de quota d'accés directa hi ha d'haver una persona encarregada de la vigilància dels banyistes i de la supervisió del compliment de les normes de règim intern, especialment en aquells aspectes que fan referència a la prevenció dels accidents. Aquesta persona haurà de tenir habilitats bàsiques en la pràctica de la natació i haurà d'estar en possessió de la titulació de grau superior d'animació d'activitats físiques i esportives o del diploma de monitor en el lleure infantil i juvenil o bé d'acreditar la superació dels programes d'atenció sanitària immediata de nivell 1 o 2.

## L'aigua (articles 18 a 20)

L'aigua de aprovisionament de les piscines ha de procedir preferentment d'una xarxa de distribució pública i complir:

- No ser irritant per als ulls, la pell i les mucoses.
- Estar lliure de microorganismes patògens.
- No fer perceptible la presència de sòlids en suspensió, escumes, olis o greixos.

Per al seguiment de les correctes condicions de l'aigua es fixen uns **criteris**:

- Nivell de pH: 7,0- 7,8
- Clor lliure\*: 0,5-2 ppm (en punts equidistants)
- Clor combinat: 0.6 ppm (en punts equidistants)
- Brom total\*: 3-6 ppm
- Biguanides\*: 25-50 ppm.
- Àcid isocianúric\*: < 75 ppm.
- Ozó: vas 0 ppm (en punts equidistants).
- Abans de la desozonització 0,4 ppm.
- Transparència sense banyistes: veure el fons des de qualsevol punt de la piscina (amb l'aigua en repòs).
- Temperatura de l'aigua (només en piscines climatitzades): 24-30 °C.
- Temperatura de l'aire (només en piscines cobertes). Mesurat a 1 metre d'alçada sobre la làmina d'aigua: entre dos i quatre graus més elevada que la temperatura de l'aigua del vas.
- Humitat (només en piscines cobertes): 60-70%.
- Oxidabilitat al permanganat: no podrà superar en 4 ppm la corresponent a l'aigua d'entrada, podent-se considerar aquest valor d'acord amb el tipus de tractament.
- Amoníac (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>): <= 0,5 ppm.
- Absència de coliformes fecals, Staphylococcus aureus, pseudomona aeruginosa i altres patògens.

*\*En cas d'utilitzar productes, per a la desinfecció de l'aigua, amb contingut d'aquestes substàncies.*

## Tractament (articles 21 a 24).

L'aigua dels vasos ha de renovar-se contínuament durant el període d'obertura all públic de la piscina, bé per recirculació, prèvia depuració, bé per l'entrada d'aigua nova. Per que es porti a terme aquesta circulació es tenen que utilitzar els productes adients i autoritzats d'acord amb la normativa vigent.

## Sistema d'autocontrol (article 28)

El sistema d'autocontrol ha d'incloure, com a mínim, els següents plans:

- Pla de neteja i desinfecció de totes les instal·lacions.
- Pla de tractament de l'aigua dels vasos en què s'ha de fer constar el producte o productes que s'utilitzen; les fitxes de seguretat d'aquests productes; la forma d'aplicació i els controls que es realitzen per tal d'assegurar les característiques de l'aigua assenyalades en els articles 19 i 20.
- Pla de desratització i de desinsectació, amb les previsions de seguretat per a la seva aplicació que calguin, per tal d'evitar riscos als usuaris de les piscines.
- Pla de formació del personal de manteniment en les matèries relacionades amb aquest article.
- Planificació de les anàlisis microbiològiques de l'aigua necessàries per conèixer les seves condicions sanitàries: freqüència de les anàlisis, punts de mostreig i tipus d'anàlisis, entre d'altres factors.
- En les piscines cobertes, pla de neteja i manteniment del sistema de ventilació i calefacció que impliqui control de la temperatura i la humitat ambiental.

### **Autoritzacions i inspeccions sanitàries (articles 30 a 35)**

Les piscines d'ús públic estan sotmeses al control sanitari dels ajuntaments corresponents. La freqüència d'aquest sotmès en funció del control de les dimensions en base a les instal·lacions, aforament, garanties que ofereixi el sistema d'autocontrol establert i del risc avaluat de les instal·lacions. Als efectes d'aquest control, els titulars de piscines que estiguin obertes al públic en períodes determinats de l'any han de comunicar a l'ajuntament corresponent la data d'obertura de cada temporada.

Text consolidat: <https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=232053>